

Miechów, dnia 13.08.2021 r.

Znak sprawy: DPS15/PZPU/2021

**pytania i odpowiedzi**

1. Proszę o udostępnienie załącznika nr 2 do umowy.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do umowy to ekspertyza, która jest udostępniona przez Zamawiającego w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

2. Prosimy o udostępnienie rysunków rzutu poszczególnych pięter oraz przekrojów.

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przedkłada rzuty i przekroje, o które prosi Wykonawca.

3. Zgodnie z zapisem pkt 8 Ekspertyzy technicznej „Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w trybie określonym w § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Czy Zamawiający uzgodnił w/w ekspertyzę? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie takiego uzgodnienia.

Odpowiedź: Na tym etapie Wykonawca jest jedynie zainteresowany wykonaniem kosztorysu prac jakie wynikają z opinii. Ekspertyza jest uzgodniona z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zgoda zostanie udostępniona Wykonawcy po dokonaniu wyboru oferty. Zamawiający nie posiada projektu budowlanego. Kosztorys ma mieć charakter pomocniczy i szacunkowy dla Zamawiającego.

4. Prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawca ma wykonać wycenę zalecenia dotyczącego zapisu pkt 5 Ekspertyzy technicznej tj. „Przyjęte rozwiązania zamiennie zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu. Pkt 1. Wyposażenie obiektu w System Sygnalizacji Pożarowej – ochrona pełna. Zamawiający nie udostępnił projektu w tym zakresie.

Odpowiedź: Kosztorys nie obejmuje pkt 5 ekspertyzy.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego nie ulegnie zmianie i dotyczy tylko i wyłącznie zapisów z Ekspertyzy technicznej z punktu 4.1. Wykaz nieprawidłowości, które zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ppoż.

Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie chce otrzymać kosztorys robót jakie ma wykonać w oparciu o ekspertyzę bez pkt 5 ekspertyzy.

000298519  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
32-200 Miechów ul. Warszawska 49A  
tel/fax: (041) 383-14-90  
tel. GSM: 73 33-18-07

*2 up*  
KIEROWNIK ZESPOŁU  
Terapeutyczno-Opiekuńczego  
*JS*  
mgr Sylwia Zaleskiewicz-Nowak