

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa i dostosowanie do wymogów ppoż budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49A – etap I”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

W przedmiarach brak pozycji dotyczącej wykonania płyt żelbetowych 10 cm po wykonaniu otworów na klapy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 2 przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie nr 2

W przedmiarach brak pozycji wykończenia otworów nowych klap dymowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 2 przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie nr 3

W przedmiarach brak pozycji zabezpieczenia powierzchni i sprzątnięcia wobec faktu, że prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 2 przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie zakresu prac wykończeniowych po wykonanych pracach.

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje obszar ingerencji. Należy przywrócić stan ścian i stropu do wyglądu pierwotnego.

Pytanie nr 5

W przedmiarach jest niewystarczająca ilość robót wyburzeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 2 przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie zakresu klap i okien oddymiających (czy mają być wyposażone w siłowniki?). Czy też może siłowniki będą montowane w kolejnych etapach.

Odpowiedź: Należy dostarczyć klapy i okna wyposażone w siłowniki.

Pytanie nr 7

W przedmiarach brak pozycji uzupełnienia elewacji po zamurowanych oknach i napraw elewacji po poszerzanych otworach. Od frontu elewacja została wykonana z płytek ceramicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 2 przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

Odpowiedź: Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie.